

Ostrzeszów, 15.07.2019r.

TR-4/421/05/19

**Pracownia Projektowa  
Infrastruktury Drogowej  
Marcin Kasalka  
ul. Staroprzygodzka 25  
63-400 Ostrów Wlkp.**

### **Uzgodnienie**

W związku z Państwa Pismem 397/mk/01 z dnia 26.06.2019r. oraz załączonym planem sytuacyjnym dotyczącym „Budowa ulicy Przelajowej w Ostrzeszowie”, Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w Ostrzeszowie uzgadniają przedmioty plan z następującymi uwagami:

- na przedmiotowym terenie istnieje infrastruktura wodociągowa i kanalizacja sanitarna,
- regulacja wysokości armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do projektowanej nawierzchni ulicy oraz usunięcie ewentualnych kolizji, awarii pozostaje po stronie wykonawcy robót drogowych,
- Spółka na przedmiotowym terenie posiada sieć kanalizacji sanitarnej Ø250, Ø300, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
- zachować przykrycie nad istniejącą infrastrukturą wodociągową min. 1,4 m licząc od projektowanej nawierzchni;
- zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem zamiar rozpoczęcia prac;
- roboty ziemne w pobliżu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- w miejscach zbliżeń do infrastruktury wodociągowej zachować wymagane przepisami odległości,
- uzgodniono arkusze mapy 2.1, 2.1

PREZES ZARZĄDU  
*inż. Adam Noculak*