

Tabela 2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

	Nazwa badanego elementu	Parametry elementów pętli zwarciowej							I _b	k	I _a	U _z	U _z <230V
		kabel przewód	L _e	R _e	X _e	R _p	X _p	Z _p					
	-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	V	-
1.	Tablica TP-2 – gniazda wtykowe obwód nr 2	YDYpżo 3x2,5	0,038	0,2764		0,2764	-	0,2764	16	5	80	28	TAK
2.	Tablica TP-5 – gniazda wtykowe obwód nr 1	YDYżo 3x2,5	0,042	0,3055	-	0,3055	-	0,3055	16	5	80	31	TAK
3.	Tablica TP-1 – gniazda wtykowe obwód nr 3	YDYpżo 3x2,5	0,032	0,2327	-	0,2327	-	0,2327	16	5	80	23	TAK

W obliczeniach uwzględniono współczynnik zapasu 1,25

ASYSTENT
mgr inż. Wojciech Staszewski

PROJEKTANT