

UZASADNIENIE


Zakład Gazowniczy w Kaliszu wystąpił do Burmistrza MiG Ostrzeszów, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w/c DN 100 i w/c DN150, nowy gazociąg ma być ułożony równolegle do istniejącego gazociągu w/c DN 50.

Przebieg gazociągu w miejscowym planie ogólnym miasta i gminy został wkreślony na podstawie opracowanej w 1992 roku "Koncepcji programowej gazyfikacji miasta i gminy Ostrzeszów", plany miejscowe zostały uzgodnione i w zakresie przebiegu gazociągu nie wpłynęły żadne uwagi.

W trakcie przygotowania materiałów do wniosku o ustalenie w.z.i z.t. sporządzona inwentaryzacja przebiegu istniejącego gazociągu wykazała znaczne rozbieżności między ustaleniami w planie miejscowym. W związku z powyższym nie jest możliwe wydanie decyzji zgodnie z wnioskiem.

Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazowniczy Poznań wydał opinię, że nowy gazociąg ma być ułożony równolegle do istniejącego. Aby tak zrealizować budowę gazociągu należy dokonać zmiany planów, gdyż jest to bardziej korzystne i tańsze w porównaniu z trudnościami na jakie można napotkać przy uzyskiwaniu zgód właścicieli terenu wyznaczonego w planie oraz powiększenie się strefy ochronnej dla każdego gazociągu, tj. istniejącego 20 m i projektowanego 15 m licząc od osi sieci.

B U R M I S T R Z


dr. inż. Stanisław Wabnie