

KOM-341/16/07

Ostrzeszów, dnia 15.06.2007 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
telefon 062 732-06-00
faks 062 732-06-01

Do wszystkich wykonawców

Sprawa: treść zapytań i wyjaśnienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie „Wykonanie podłogi sportowej”- oznaczenie sprawy: KOM-341/16/07


Miasto i Gmina Ostrzeszów, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Wykonanie podłogi sportowej”- oznaczenie sprawy: KOM-341/16/07 informuje, że otrzymał zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego Miasto i Gmina Ostrzeszów na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn.zn.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zawartych danych w SIWZ, odnośnie grubości maty z regupolu – w SIWZ jest grubość 4 cm, oraz zastosowania konstrukcji na pojedynczym legarze.

Odpowiedź - wyjaśnienie

1. Grubość warstwy elastycznej – maty z granulatu gumowego spojenego poliuretanem – 4 mm.
2. Na podkładkach gumowych luźno układa się legary z drewna iglastego (efekt tzw. podłogi pływającej) następnie przybijane są poprzeczne listwy również sosnowe.

BURMISTRZ

dr inż. Stanisław Wabnicki