

KOM-341/25/07

Ostrzeszów, dnia 10.10.2007 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
telefon 062 732-06-00
faks 062 732-06-01

Do wszystkich wykonawców

Sprawa: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszyna gmina Ostrzeszów”- oznaczenie sprawy: KOM-341/25/07

Miasto i Gmina Ostrzeszów, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszyna gmina Ostrzeszów”- oznaczenie sprawy: KOM-341/25/07 informuje, że otrzymał zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego Miasto i Gmina Ostrzeszów na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn.zn.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W Opisie Technicznym dotyczącym Dokumentacji Projektowej branża drogowa, oraz tabela robót ziemnych; informacje dotyczące objętości wykopów z odwozem na odkład - 2 674 m³, robót ziemnych poprzecznych 408 m³, wykonaniem nasypów 412 m³, nie są zbieżne z Tabelą przedmiaru robót, w której są ilości odpowiednio: 1 015 m³ jeśli chodzi o wywóz materiału na odkład, oraz roboty ziemne poprzeczne 138 m³.

Pytanie nr 2

Tabela przedmiaru robót, Rozdział 3 Roboty nawierzchniowe, podrozdział podbudowy tłuczniowe, poz 19, prosimy o określenie jaka ma być powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego grubości 15 cm, oraz czy w/w prace nie powinny być wydzielone w odrębnej pozycji.

Pytanie nr 3

Tabela przedmiaru robót, Rozdział 3 Roboty nawierzchniowe, podrozdział podbudowy tłuczniowe, poz 20, prosimy o określenie czy przedmiar robót nie powinien wynosić 1 560 m², zgodnie z opisem technicznym, a opis nie powinien dotyczyć zjazdów.

Pytanie nr 4

Pytanie nr 4

Czy powierzchnia oczyszczenia i skropienia, poz 17,18 Rozdziału 3 Roboty drogowe, Podrozdział Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie powinny być zgodne z powierzchnią nawierzchni bitumicznej do ułożenia, tj: 1 560 m²

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące swobodnego poziomu wody gruntowej w obrębie projektowanych robót kanalizacyjnych, oraz czy potwierdza konieczność wykonania pełnej wymiany gruntów z uwagi na grunty wysadzinowe.

Pytanie nr 7

Kto będzie ponosił koszty przebudowy w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym. Jeśli Wykonawca, to prosimy o określenie stawki narzutu zysku od wykonania bądź zlecenia robót dodatkowych związanych z koniecznością przebudowy uzbrojenia.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 1):

Tabela robót ziemnych obejmuje zakres całej drogi t.z. 1004 m. W przedmiarze podano wartości dla 250 m.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 2):

Powierzchnia jezdni wynosi 1560 m², powierzchnia zjazdów 98 m². Wykonanie podbudowy dla zjazdów ujęto razem w tej pozycji.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 3):

Tak, powinno być 1560 m².

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 4):

Przewidziano wielokrotność czyszczenia i spryskania podbudów.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 5):

Nie przewiduje się wydłużenia terminu realizacji zadania.


ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 6):

Grunty zalegające to gliny ilaste i piaszczyste. Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. Przewidziano wymianę gruntu na całej trasie rurociagu.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 7):

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym koszty przebudowy będzie ponosił Inwestor. Roboty dodatkowe mogą być udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

BURMISTRZ


dr inż. Stanisław Wabnic