

Ostrzeszów, 29.02.2008 r.

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ad 1. Przez docieplenie ścian należy rozumieć wyrównania powierzchni ścian we wnękach po wymontowaniu starych okien i zlicowaniu ich z istniejącymi ścianami.

Ad 2. Ilość parapetów należy przyjąć wg ilości okien 54 szt. obmiaru i wyceny należy dokonać zgodnie z opisem w dokumentacji na podstawie własnych pomiarów w szkołach.

Z poważaniem

/-/ dyr. Marian Grzegorek